



SPIS OPRAW OŚWIETLENIOWYCH LUXIONA

A	X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP44 840 / L-600MM
X	AGAT CLEAN LED 6600LM SHM E IP65 840 - 600X600
X	AGAT LED 5200LM PLX E IP43 840 - 600X600
X	AGAT LED 6500LM PLX E IP43 840 - 600X600
D	BERYL LED 0 SY 3800LM E IP44 34 840
B	BERYL LED 0 SY 2500LM E IP44 34 840
U	AGAT SIM LED 4400 PLX E 34 840
LD	UPPOOR 2x18W TC-L SHM E IP65
AV1	OPRAWA AMARYNA WPUŚCZANA LED LIPC 3W
AV2	OPRAWA AMARYNA WPUŚCZANA LED LIPC 3W
AV3	LUXIONA CRUISER PT 8W CIEMNA Z PIKTOGRAMEM
AV4	LUXIONA CRUISER PTD 8W CIEMNA Z PIKTOGRAMEM
AV5	OPRAWA OŚWIETLENIA TERENU LED 35W 3500lm IP65 + wysięgnik 1m, 5'

LEGENDA

⊙	łącznik 1-bieg, p.l. 16A IP44
⊙	łącznik 1-bieg, p.l. 16A świeczkowy
⊙	łącznik 1-bieg, p.l. 16A schodowy
⊙	łącznik 1-bieg, p.l. 16A schodowy IP44
⊙	łącznik 1-bieg, p.l. 16A krzyżowy
⊙	łącznik 1-bieg, p.l. 16A krzyżowy IP44
⊙	gniazdo p.l. 230V 16A L4N4PE
⊙	gniazdo p.l. 230V 16A L4N4PE
⊙	czujnik ruchu 360°

- UWAGI
1. Symbole nie odzwierciedlają rzeczywistych rozmiarów osprzętu elektrycznego.
  2. Szczegółową lokalizację osprzętu elektrycznego ustalić na etapie wykonawstwa w porozumieniu z innymi branżami.
  3. Nie należy odmieniać wyników z rysunku, ani używać go jako szablonu.
  4. Lokalizację pojedynczych opraw może ulec korekcie. Na etapie wykonawstwa dostosować rozmieszczenie opraw do lokalnych warunków montażowych w szczególności z br. wentylacji.
  5. Spód gniazda wtykowych na wys. 150cm nad posadzką, w kuchni na wys. 1,2m. Stosować gniazda z blokadą styków.

1. Hall + wozkownia 29,43m<sup>2</sup>
  2. Szatnia dla dzieci 13,43m<sup>2</sup>
  3. Szatnia dla dzieci 12,00m<sup>2</sup>
  4. Szatnia dla personelu (12 osób) 8,94m<sup>2</sup>
  5. WC dla personelu i ogólnodostępna przystosowana dla potrzeb niepełnosprawnych 3,73m<sup>2</sup>
  6. WC personelu 3,13m<sup>2</sup>
  7. Pokój socjalny 8,84m<sup>2</sup>
  8. Podkuchotka 29,77m<sup>2</sup>
  9. Jadalnia 54,29m<sup>2</sup>
  10. Sypialnia 44,83m<sup>2</sup>
  11. WC dla dzieci 13,52m<sup>2</sup>
  12. Brudownik 1,2m<sup>2</sup>
  13. Sypialnia 30,84m<sup>2</sup>
  14. Jadalnia 30,53m<sup>2</sup>
  15. Bawialnia 57,9m<sup>2</sup>
  16. Sypialnia 47,04m<sup>2</sup>
  17. WC dla dzieci 15,54m<sup>2</sup>
  18. Brudownik 1,2m<sup>2</sup>
  19. Wiatrołap 4,4m<sup>2</sup>
  20. sypialnia 30,84m<sup>2</sup>
  21. Pokój logopedy 10,15m<sup>2</sup>
  22. Łącznik 19,84m<sup>2</sup>
- Razem 471,39m<sup>2</sup>

Rysunek zamieniony do rysunku 3E z dn. 09.05.2014r.  
 Oprawy oświetlenia podstawowego zamieniono na energooszczędne oprawy ledowe.

INWESTOR:  
**Zespół Żobków Miejskich ul. Chrobrego 14 85-047 Bydgoszcz**

PROJEKTOWA:  
**FIRMA BUDOWLANA "BARDEBUD" PAWEŁ BARDOŃSKI UL. ŚNIEŻNA 2152 85-794 BYDGOSZCZ TEL.880-462-304**

Opis:  
**ROZBUDOWA ŻŁOBKA NR 20 RZUT PRZYZIEMI. PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ.**

Projektant	mgr inż. Marek Górczewicz	Specjalność	GT-III-72/10/10/77
Sprawdził	mgr inż. Marek Jędrzyński	Świad. Inst. delat.	KUP/0142/POC/0E/11
Operational	mgr inż. Adam Miłta	Nr uprawnień	
Skala:	1:100	Data:	09.03.2015
Faza:	PB	Elektryczna	Nr rysunku: 3E / RW. 01