

Bydgoszcz, 25.11.2015 r.

ZŻM/DN/265/2015

Roboty polegające na wymianie zniszczonego ogrodzenia na nowe w Żłobku nr 20 „Żaczek” przy ul. Gierczak 8 w Bydgoszczy. PN/8/2015.

Dnia 23.11.2015 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie

1. Proszę o podanie szerokości furtki, które należy dostarczyć i zamontować.
2. Opis techniczny zawiera informację, iż panel powinien mieć wym. 1500*2005 mm np. Firmy PRIVACON POLAND.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamontowanie panelu o wym. 1500*2500 taki też wymiar posiada ww firma (nie posiadają wymiarów wg opisu technicznego).
3. Proszę o podanie dokładnej wysokości podmurówki, ponieważ opis mówi, iż należy zamontować panel wys. 1,50 natomiast wysokość całego ogrodzenia wynosi 1,70 więc podmurówka powinna wynosić 20 cm a nie jak w opisie 30 cm.

Zgodnie z art 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r., poz 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż zmienia opis przedmiotu zamówienia, opis techniczny stanowiący zał. nr 8 do SIWZ.

OGRODZENIE PANELOWE o wys. 1,80 m na podmurówce systemowej o wys. 30 cm.
Łączna długość ogrodzenia 263 mb.

Elementy ogrodzenia powinny spełniać poniższe parametry:

- 1) podmurówka systemowa o wysokości 30 cm, np. KRAW - 05 H,
- 2) Panel h 1500 x 2005mm ocynk + malowany, oczko 50x200 mm z drutu 4 mm,
- 3) panel 3D ocynkowany, malowane proszkowo w kolorze zielonym RAL-6005, np. firmy PRIVACON POLAND,
- 4) słupek wys. 2,20 m z profilu 60x40 mm, ocynkowany, malowane proszkowo w kolorze zielonym RAL-6005,
- 5) obejmę słupka malowane proszkowo (trzy komplety na słupek),
- 6) podmurówka systemowa + łącznik, beton,
- 7) furtka z profilu zamkniętego o wys. 1,80 x 1,20 m, wypełnienie panelowe z drutu 4 mm, zamontowana na słupkach z profilu 80x80 z zamkiem na wkładkę patentową,
- 8) należy pozostawić dotychczasową bramę z furtką od strony zachodniej oraz furtkę od strony wschodniej i połączyć z nowym płotem oraz zamontować dodatkową furtkę (zamykaną na zamek patentowy) w miejscu wyznaczonym przez Inwestora. Furtka powinna być obsadzona w tej samej wysokości jak ogrodzenie.
- 9) Zamawiający zastrzega możliwość montażu ogrodzenia od strony północnej, czyli od strony sąsiadującego przedszkola, w dniach wolnych od pracy lub innych dniach wskazanych przez Dyrektora przedszkola.

Dyrektor
Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy
mgr Zdzisław Kostkowski